

ZEPHIR®

La garanzia non copre danni imputabili a installazioni non corrette e non include manodopera e trasporto. Qualsiasi manomissione dell'impianto renderà nulla la garanzia.

SCHEDA GARANZIA DI 5 ANNI SU COMPRESSORE

Spazio per applicare la prova d'acquisto

Trattenere copia di questa scheda insieme alla prova d'acquisto, spillata nell'apposito spazio, per propria garanzia e referenza.

In caso di guasto consultare il proprio installatore o rivolgersi ad uno dei centri assistenza **ZEPHIR** per verificare che si tratti di un guasto coperto da garanzia e quindi farla valere.

La presente garanzia è intesa esclusivamente per il compressore, per tutti i casi non compresi da questa fanno fede i termini di garanzia commerciali inseriti nella confezione del prodotto.

Nome

Cognome

E-Mail / Fax

Recapito Telefonico

Luogo di Installazione

Modello

SERIAL NUMBER *

Data acquisto

Timbro RIVENDITORE

*SERIAL NUMBER: NUMERO DI SERIE DELL'UNITA' ESTERNA PRESENTE SULL' ETICHETTA DELLA STESSA.



NOTE AGGIUNTIVE SUI TERMINI DI VALIDITA' DELLA GARANZIA

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto Zephir!

Il Suo nuovo climatizzatore è coperto da garanzia integrale della durata di due anni e da una **speciale garanzia di 60 mesi sul compressore.**

E' stato possibile riservarLe questo ulteriore vantaggio grazie alla elevata qualità dei componenti utilizzati nel Suo climatizzatore.

Il Suo climatizzatore deve essere installato da personale qualificato per ottenere il massimo delle prestazioni e garantirle costanti nel tempo.

In particolare, per la validità della garanzia sul compressore, voglia assicurarsi che:

- venga effettuato il vuoto dell'impianto con apposita attrezzatura;
- la linea frigorifera non sia superiore al limite indicato nel manuale d'installazione (per ogni curva della tubazione va calcolato 1 metro);
- sia predisposto un sifone di recupero olio in caso di dislivello tra le unità superiore ai 3 metri;
- sia effettuato un lavaggio della tubazione in caso di installazione su impianto in predisposizione (linee poste in opera precedentemente al momento dell'installazione);
- sia adeguata la carica di gas refrigerante per lunghezze minori di 1,5 metri o maggiori dei metri indicati come "precarica" nel manuale d'installazione;
- sia utilizzato, per eventuali aggiunte o ricariche, un gas non diverso da quello indicato sul pannello laterale dell'unità esterna;
- siano rispettate le distanze minime da pareti e soffitti indicate sul manuale d'installazione;
- l'unità esterna sia montata perfettamente in asse (verticale ed orizzontale).

In presenza di una di queste mancanze d'installazione la garanzia sul compressore sarà invalidata